

דו"ח איכות המים

בהתאם להוראות הדין בדבר חובת דיווח על איכות המים,
הרינו מתכבדים להמציא לתושבי גן יבנה דיווח על טיב המים
לחודשים ינואר - יוני 2017

אחוז דגימות תקינות	מספר חריגות סופי	אחוז חריגה דיגום ראשון	תוצאות בדיקות		מספר דגימות		רשת מקומית
			חריגות	תקינות	בוצע	מתוכנן	
100%	0	0%	0	68	68	68	רשת
100%	0	0%	0	6	6	6	כניסה
100%	0	0%	0	1	1	3	הפקה
100%	0	0%	1	75	75	77	סה"כ:

* הפער בין המתכנן לביצוע נובע מבארות שלא פעלו בימי הבדיקות.

התוצאות מלמדות כי איכות המים אשר סופקו בגן יבנה במהלך תקופה זו,
הינה טובה מאוד ובהתאם לתקנים המחויבים בחוק.

1800-50-41-42

www.mey-yavne.co.il

משרד ראשי יבנה | שד' דואני 20, יבנה | טל: 08-9332000 | פקס: 08-9332030 | מייל: office@mey-yavne.co.il
גן יבנה | הרצל 42, גן יבנה | טל: 08-6992000 | פקס: 08-6992005 | מייל: gan-yavne@mey-yavne.co.il