

## הודעה לתושבים

אנו מבקשים להבהיר כי אין חשש מעופרת במי השתייה המסופקים ביבנה ובגן יבנה וזאת בהתאם לתקן הישראלי ובהתאם לדרישות משרד הבריאות.

תאגיד מי יבנה מקפיד הקפדה יתרה בכל הנושאים האמורים לאיכות מי השתייה ומבצע כמתחייב בחוק, בדיקות תדירות להימצאות מתכות ברשת המים העירונית. בכלל דיגומי העופרת שביצע התאגיד בשנת 2016 לא נמצאה חריגה אחת מהתקן ואין ממציאים לקיומה של עופרת במי הרשת ביושבים. להלן נתוני הבדיקות שנערכו בשנת 2016:

שם נקודה	תאריך דיגום	עופרת - 1206	יישוב	לקוח
רשת רחוב הדוגית	02/02/2016	<MQL	יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת רחוב אחד העם	02/02/2016	<MQL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת רחוב התורן מתחם צרפתי	02/02/2016	<MQL	יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת משטרה הגלבוץ	02/02/2016	<MQL	יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת בנה ביתך	02/02/2016	<MQL	יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת מרכז נאות שזר	02/02/2016	<MQL	יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת נאות בגין	02/02/2016	<MQL	יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת בית ספר דתי	02/02/2016	<MQL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת מפעל מעדנות	02/02/2016	<MQL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת בנה ביתך	02/02/2016	<MQL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת חורשה	02/02/2016	<MQL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
רשת גבעת הסביונים	02/02/2016	<MQL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
באר 1 לפני הכלרה	05/08/2016	<MRL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה
באר 3 לפני הכלרה	05/08/2016	<MRL	גן יבנה	תאגיד מי יבנה

**בתוצאות ניתן לראות שרמת העופרת קטנה מרמת המדידה המעבדתית – זו המשמעות של <MQL.**