



תו פלטינה

נספח ד' – הנחיות לתכנון למערכת הגברת לחץ מים לשתייה לבניינים מ-5 קומות ומעלה

1. יש להתקין מערכת הגברת לחץ לבניין או חלק ממנו לפי הנחיות הלי"ת למערכות להגברת לחץ.
2. בנוסף לאמור לעיל לכל בנין מעל 4 קומות תותקן מערכת להגברת לחץ.
3. מערכת הגברת לחץ תוזן ממיכל יניקה ולא ישירות ממערכת האספקה העירונית.
4. בכל בנין שיש בו מערכת הגברת לחץ יש להתקין אלמנטים לטובת מניעת הלמי מים בעת כניסה ויציאת המשאבות לטובת שמירה על לחץ אחיד לפני מדי המים בכל הקומות.
5. יש להתקין אל חוזר אחרי מדי המים הדירתיים.
6. יש להציג פתרון אספקת מים בעת ניקוי המאגר לדירות.
7. יש להציג פתרון אספקת מים בעת הפסקת חשמל (גיבוי גנרטור).
8. למערכות כיבוי אש יובהר כי התאגיד אינו מתחייב לאופיין רשת וכי במידה והיזם מתכנן ומקבל אישור מרשות הכבאות בהסתמך על אופיין שבוצע ברשת העירונית, הדבר באחריותו בלבד והתאגיד לא ישא באחריות במידה וישתנה אופיין הרשת לאופיין אחר שעודנו עומד בהנחיות רשות המים לאספקת מים ברשת עירונית. אחריות היזם בכל מקרה לשמור מקום אופציונאלי למאגר מים וחדר משאבות.