



תאריך 16.12.2025

לכבוד
מציעים המשתתפים במכרז

שלום רב,

הנדון: הזמנה להגשת הצעות בהתמחרות במכרז פומבי מס' 02/2025 מט"ש יבנה הגדלת המט"ש לספיקה יומית של 21,750 מק"י אספקה, ליווי התקנה והרצה של ציוד אלקטרו מכני ומכשור תהליכי – הודעה מס' 2 – מענה לשאלות הבהרה

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות מסמכי ההזמנה להתמחרות מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
 - 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בכתב זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי ההזמנה להתמחרות מלכתחילה.
 - 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל על ידי המשתתפים.
 - 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בכתב זה בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.
 - 1.5. בהתאם להוראות ההזמנה להתחרות על כל מציע להגיש כחלק מהצעתו מסמך זה חתום על ידו בעת הגשת ההצעה.
2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים





תו יהלום



מס"ד	מסמך	פרק וסעיף	השאלה	תשובת התאגיד
1.	מפרט 4.1.3 ותוכניות	מגוב גס 10 מ"מ- רוחב תעלה	המפרט מגדיר מגוב לרוחב תעלה 100 ס"מ בעוד בתוכניות רוחב התעלה 80 ס"מ אנא הבהרתכם	המפרט קובע רוחב המגוב הנדרש הנו 100 ס"מ.
2.	מסמך תשובות לשאלות הבהרה-	סעיף 39	נבקש לאשר כי עקב התקנת לוח חשמל בחדר נפרד וכי לא יידרש במוגנות פיצוץ.	הבקשה מאושרת
3.	מסמך תשובות לשאלות הבהרה-2	סעיף 41	אנא הבהרתכם באם פאנל מקומי + צג אשר יותקן לצד המכונות יהיה מוגן פיצוץ	לא נדרש מוגן פיצוץ
4.	מסמך תשובות לשאלות הבהרה-2	סעיף 43 + 44	התשובה מפנה למענה בסעיף 17, אנא הבהרתכם שכן המענה בסעיף 17 לא נותן מענה לשאלה שנשאלה	לא נדרש מוגן פיצוץ
5.	מסמך תשובות לשאלות הבהרה-2	סעיף 45	התשובה מפנה למענה בסעיף 18, אנא הבהרתכם שכן המענה בסעיף 18 לא נותן מענה לשאלה שנשאלה	יש לספק לוחות חשמל בהתאם לנדרש בכתב הכמויות.
6.	ערבות		נא אישורכם כי הערבות תהיה אחת בסכום הפרקים אותו מציע הספק, ולא ערבות נפרדת לכל פרק.	ראה הודעה מס' 5 באתר התאגיד





הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההתמחרות, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.

בכבוד רב,

מי יבנה בע"מ





תו יהלום

